



Air for life

Kwaliteitsverklaring
volgens NEN-EN 13141-7
t.b.v. berekening NTA 8800

Energieprestatie voor woningen en woongebouwen
Bepalingsmethode

Technische specificatie:

Brink Sky 200

CE markering : ja
Maximaal debiet : 200 m³/h bij 150 Pa
Referentiedebiet : 140 m³/h (70% van Q_v lucht;max)
Jaar introductie : 2016

η_{wtw} ; inclusief dissipatie	83,1%	EN13141-7
Constant Flow	ja	
Type bypass	100%	
Automatische passieve koeling	nee	Overrulen vraagsturing bij geopende bypass
Koudeterugwinning	ja	bypass blijft gesloten bij $T_{van_buiten} > T_{van_binnen}$
P _{el} , nom. Bij 100 Pa	$P_{el} = 3,7131 * 10^{-2} * Qv; nom^2 - 1,0137 * Qv; nom + 3,151 * 10^1$ Q _v in dm ³ /s	

TZWL report M.84.03.215.AD

Staphorst, 29-06-2021

K. ter Horst
Manager R&D